

プール水・浴槽水水質検査

分析項目		水質基準
プ ー ル 水	水素イオン濃度	5.8以上8.6以下であること。
	過マンガン酸カリウム消費量	1.2mg/L以下であること。
	濁度	2度以下であること。
	残留塩素	0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましいこと。
	一般細菌	200CFU/mL以下であること。
	大腸菌	検出されないこと。
	総トリハロメタン	0.2mg/L以下が望ましいこと。

分析項目		水質基準
浴 槽 水	濁度	5度以下であること。
	過マンガン酸カリウム消費量	2.5mg/L以下であること。
	大腸菌群	1個/mL以下であること。
	レジオネラ菌	検出されないこと（10cfu/100mL未満）。

分析項目		水質基準
原 湯 ・ 原 水 ・ 上 が り 用 湯	色度	5度以下であること。
	濁度	2度以下であること。
	水素イオン濃度	5.8～8.6であること。
	過マンガン酸カリウム消費量	1.0mg/L以下であること。
	大腸菌群	50mL中に検出されないこと。
	レジオネラ菌	検出されないこと（10cfu/100mL未満）。